

Número do Projeto: PRJ2023001945	Data da Notificação: 31/01/2023 09:36:11	Data da Resposta:	Responsável Notificação Lucas Vítilo Matheus
--	--	--------------------------	--

Itens de Notificação

Rever calculo populacional do pavimento superior. A largura da escada não atende a vazão do público do pavimento.

1

Itens de Notificação

Atentar para sentido de aberturas dos portoes de saída de emergencia. Abrir no sentido da rota de fuga.

2